



«Ертөстік балабақшасы» МКҚК-
нің меңгеруші м.а.
Р.Бейсембаеваға

Кентау қаласы Төтенше жағдайлар бөлімі, Сіздің 23.09.2016 жылғы №2 жазған хатыңызға сәйкес, төмендегіше хабарлайды.

Кентау қаласы, Алтынсарин көшесі №12 мекен жайда орналасқан «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-нің өрт қауіпсіздігі жағдайына, Кентау қаласының Төтенше жағдайлар бөлімі тарапынан 14.10.2016 жылы өрт-техникалық зерттеу жұмыстары жүргізілді.

Өрт-техникалық зерттеу кезіндегі Кентау қаласы, Алтынсарин көшесі №12 мекен жайда орналасқан «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-нің ғимаратының өрт қауіпсіздігі талаптарына сай екендігі туралы хабарлайды.

Кентау қаласының Төтенше
жағдайлар бөлімінің бастығы
азаматтық қорғау майоры

Б. Абдуғапаров

орын Ф. Джолдасов
тел 3-42-49

А К Т

14.10.2016 ж.

Кентау қаласы

Біз төмендегі акт жасап қол қоюшылар, Кентау қаласының Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау капитаны Ф. Джолдасов, «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-нің меңгершісі м.а. Р.Бейсембаева, «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-нің шаруашылық меңгерушісі Н.Айдаршаевамен бірлесіп, «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-нің меңгершісі м.а. Р.Бейсембаеваның 23.09.2016 жылғы №2 хаты негізінде Кентау қаласы, Алтынсарин көшесі №2 мекен жайда орналасқан «Ертөстік балабақшасы» МКҚК-не өрт-техникалық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу барысында төмендегі мән жайлар анықталды. Атап айтқанда:

Тексеру барысында анықталғаны:

- Ғимараттарда автоматты өрт дабылқаққыш қондырғылары орнатылған және қызмет көрсетуші ұйыммен келісім шарт жасалынған;
- Ғимараттың шатырындағы ағаштан жасалынған құрылыс бөлшектеріне өртке қарсы сұйықтықпен өнделген;
- Өртке қарсы қолданатын бастапқы өрт сөндіргіш құралдары (ОПУ-5) 4- дана қамтамасыз етілген, жарамды жағдайда;
- Мекемеде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауапты тұлға бұйрықпен бекітілген;
- Аулада қоқыс шөптерден тазартылған;
- Мекеме ғимаратына өрт сөндіру автокөлігі жақын орналасу жолдары қарастырылған;
- Электр желілері тоқ көздері ережеге сай жүргізілген, тексеру жұмыстары жүргізілген.

АКТ жасап қол қоюшылар:

Кентау қаласының Төтенше
жағдайлар бөлімінің аға инженері
азаматтық қорғау капитаны



Ф. Джолдасов

«Ертөстік балабақшасы»
МКҚК-нің меңгершісі м.а.



Р.Бейсембаева

«Ертөстік балабақшасы»
МКҚК-нің шаруашылық меңгерушісі



Н.Айдаршаева

Акт 2 данада жасалды.